



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

02.12.2014 № 16-1-06-1494
на № _____ б/н от 27.11.2014

ООО «ДВТ Групп»

Генеральному директору
М.И. Симакову

О необходимости подтверждения
соответствия продукции требованиям
технического регламента

Дмитровское шоссе, д. 100, стр. 3,
Москва, 127247

факс: (495) 485-36-18



Уважаемый Михаил Ильич!

На Ваш запрос сообщаем, что в Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) отсутствуют требования к центробежным насосам и станциям повышения давления, которые используются в стационарных системах водоснабжения, отопления, кондиционирования или пожаротушения.

Таким образом, для следующего оборудования (изготовитель – предприятие DAB Pumps S.p.A., via M. Polo, 14 – 35035 Mestrino (PD), Italy), которое предназначается для применения в стационарных системах водяного пожаротушения:

– насосы центробежные (с одним рабочим колесом) моделей **KDN, KDNE** с приводом от электрического или дизельного двигателя (код ТН ВЭД 8413 70 810 0);

– насосы центробежные моделей **NKV, NKVE** с приводом от электрического двигателя (код ТН ВЭД 8413 70 890 0);

– станции повышения давления моделей: 1 KDN, 1 KDN + JET, 1 KDN + KV, 1 KDN + KVCX (код ТН ВЭД 8413 70 810 0);

– станции повышения давления моделей: 1 NKV, 1 NKV + JET, 1 NKV + KV, 1 NKV + KVCX, 2 NKV, 2 NKV + JET, 2 NKV + KV, 2 NKV + KVCX, 3 NKV, 3 NKV + JET, 3 NKV + KV, 3 NKV + KVCX (код ТН ВЭД 8413 70 890 0)

не требуется обязательного подтверждения соответствия (в форме декларирования или сертификации) требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Ответственность за достоверность представленной в запросе информации о продукции несет ООО «ДВТ Групп», направившее соответствующие документы.

Срок действия письма – до 01.12.2015 г.

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ ПП и ПЧСП



И.Р. Хасанов