


Montageanleitung



Heizwände

**Unterstützungskonsole
für Heizwände vertikal
zweilagig**

Art.-Nr.:
ZAUSK

I Herstellerhinweise

Allgemein

Beachten Sie alle Hinweise, insbesondere die technischen Daten und Einsatzgrenzen!

Zulässiger Gebrauch

Die Unterstützungskonsole darf nur für die Befestigung von zweilagigen vertikalen Heizwänden der Marke Kermi verwendet werden.



Unterstützungskonsole nur in Verbindung mit Wandkonsole verwenden!

Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäß und daher unzulässig!

Reklamation

Wenden Sie sich im Schadensfall an Ihren Fachhandwerker!

Achtung!

Lassen Sie die Montage und Reparaturen ausschließlich vom Fachhandwerker ausführen, damit Ihre Rechte nach dem Sachmängelhaftungsgesetz nicht erlöschen!

Wartung und Reinigung


Eine besondere Wartung der Konsole ist nicht notwendig.

Die Reinigung darf ausschließlich mit milden, nicht scheuernden handelsüblichen Reinigungsmitteln erfolgen.

II Montageablauf

1 Montageanleitung vor dem Einbau sorgfältig durchlesen!


2 Transport und Lagerung nur in der Schutzverpackung!



3 Packungsinhalt auf Vollständigkeit und Schäden überprüfen!

Pos	Bezeichnung	Menge
-----	-------------	-------

A	Wandkonsole ZAWANK02	2
B	Konsolenfuß	2
C	Aufnahme	2
D	Klemmstück	2
E	Führungshülse	2
F	Schallschutzfolie	4
G	Sechskantschraube M8x50	2
H	Scheibe Ø 8.4	2
J	Gewindestift M8x8	2
K	Montageanleitung	1
L	Fremdspracheneinleger	1




4 Verwendung der Konsole

Typ	Abmessungen [mm]	Konsole
HVN20 / HVV20	BH: 600 - 3600	2 x Wandkonsole
HVN22 / HVV22	BL: 350 - 1750 BT: 104 / 122	2 x Unterstützungs-konsole





Belastung maximal 200 kg je Konsole!

Montageanleitung dem Endverbraucher überlassen!





5 Benötigtes Werkzeug bereitlegen

Geeignete Dübel und Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten!




6 Verpackung entfernen

Verpackung vorsichtig unten und im Bereich der Laschen entfernen.



7 Einbaulage

Heizwand-Typ	BT	a = Wandabstand	b = Bodenabstand (Fertigboden)	c = Seitenabstand
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
HVN20 / HVV20	104	35 - 50	100 - 300	100 - 250
HVN22 / HVV22	122	17 - 32	100 - 300	100 - 250





10 Heizwand positionieren


Achtung:

Wandabstand unbedingt beachten!

Heizwand an der gewünschten Stelle positionieren und die Bohrlochpositionen markieren.
Löcher entsprechend bohren.



11 Bohrbild / Konsolenfuß





12 Bohrbild Wandkonsole


BL HW = Baulänge Heizwand

BH HW = Bauhöhe Heizwand

UK L = Unterkante Lasche




Höhenriss gemäß Abbildung anzeichnen und entsprechende Anzahl an Löchern bohren.



12 Wandkonolen mit geeigneten Dübeln und Schrauben befestigen (nicht im Lieferumfang enthalten). NICHT festziehen!


Achtung:

Sicherung der Heizwand durch Wandkonsole ist zwingend erforderlich!




13 Heizwand befestigen

Heizwand vor der Wand positionieren und in die vormontierten Wandkonolen einhängen. Unterstützungskonsolen mit geeigneten Dübeln und Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) am Boden befestigen.



14 Heizwand sichern


Wandkonolen verschieben, bis die Laschen der Heizwand korrekt aufliegen (Laschen müssen komplett in den Nuten der Wandkonolen eintauchen). Wandkonolen festziehen.



15 Seitliche hintere Abdeckung aufstecken (nur Typ 22)

Baustellenschutz mit der Schutzfolie und Klebeband wiederherstellen.

16 Schutzfolie vor Inbetriebnahme vollständig entfernen.



17 Verpackungsmaterialien und Altteile dem Recycling oder einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen (regionale Vorschriften beachten).

GB Assembly instructions

I Manufacturer's instructions

General

Please observe all instructions, in particular with regard to technical data and implementation limits!

Permissible usage

The support bracket may only be used to secure Kermi vertical double heating panels.

Only use the support bracket in conjunction with a wall bracket!

Each and every other usage is not purpose-related and is therefore not permissible!

Complaints

In the event of damage, contact your specialised craftsman!

Attention!

Commission qualified tradesmen only to perform assembly and repair jobs to assure that your rights according to the warranty of quality law are not nullified!

Maintenance and cleaning

Brackets do not require any special maintenance.

For cleaning purposes, only mild and non-abrasive commercially available cleaning agents may be used.

II Assembly procedure

1 Read the instructions carefully prior to assembly!

2 Transport and storage shall only be carried out in the protective packaging

3 Inspect the package content for completeness and any possible damage!

Item	Designation	Quantity
A	Wall bracket ZAWANK02	2
B	Bracket foot	2
C	Fixture	2
D	Clamp	2
E	Guide sleeve	2
F	Soundproof film	4
G	Hexagon head cap screw M8x50	2
H	Washer Ø 8.4	2
J	Set screw M8x8	2
K	Assembly instructions	1
L	Foreign language insert:	1

4 Bracket use

Type	Dimensions [mm]	Bracket
HVN20 / HVV20	BH: 600 - 3600	2 x wall bracket
HVN20 / HVV20	BL: 350 - 1750	2 x support bracket
	BT: 104 / 122	

Maximum load 200 kg per bracket!

5 Have all tools at hand as required

Appropriate plugs and screws are not supplied!

6 Remove packaging

Remove packaging carefully at the bottom and in the area of the lugs.

7 Mounting location

Heating panel type	BT [mm]	a = Wall clearance [mm]	b = Floor clearance (Finished floor) [mm]	Side clearance [mm]
HVN20 / HVV20	104	35-50	100-300	100-250
HVN20 / HVV20	122	17-32	100-300	100-250

8 Preassembly of fixture and bracket foot

Saw bracket foot to the required length. Mount support bracket according to the illustration.

Attention:

Mind clamp position (D)!

Affix soundproof film (F).

9 Mount support brackets and heating panel

Insert support brackets between the heating panels and tighten the hexagon head cap screws M8 (G) with wrench SW13. Check the 90°-rotation of the clamps and bracket grip!

10 Position heating panel

Attention:

Observe wall clearance at all cost!

Position the heating panel at the required location and mark the drill hole positions.

Drill holes accordingly.

11 Drill hole pattern / bracket foot

12 Drill hole pattern / wall bracket

CL HP = construction length heating panel

CH HP = construction height heating panel

BE L = bottom edge lug

Mark height according to illustration and drill the appropriate number of holes.

12 Secure wall brackets with appropriate plugs and screws (not supplied). DO NOT tighten!

Attention:

It is imperative that the heating panel be secured by wall brackets!

13 Secure heating panel

Position the heating panel at the wall and fit into the pre-mounted wall brackets. Secure support brackets to the floor with appropriate plugs and screws (not supplied).

14 Secure heating panel

Adjust wall brackets until the lugs of the heating panel rest correctly (the lugs must be fully inserted in the wall bracket grooves). Tighten the wall brackets.

15 Mount side rear cover (type 22 only)

Replace the jobsite covering of the heater with the protective film and adhesive tape.

16 Completely remove protective film prior to commissioning.

17 Send packaging material and old parts for recycling or orderly waste disposal (observe regional regulations).

GB Instructions de montage

I Consignes du constructeur

Généralités

Veuillez noter toutes les remarques, en particulier les caractéristiques techniques et les limites d'utilisation !

Utilisation conforme

La console d'appui ne doit être utilisée que pour la fixation de parois chauffantes verticales à deux couches de la marque Kermi.

N'utiliser la console d'appui qu'en liaison avec la console murale !

Toute autre utilisation est non conforme et par conséquent interdite.

Réclamations

Le cas échéant, adressez-vous à votre technicien spécialisé !

Attention !

Ne faites exécuter le montage et les réparations que par un technicien spécialisé pour que vos droits à la garantie pour défaut d'une qualité assurée restent valides.

Entretien et nettoyage

Un entretien particulier de la console est inutile.

Le nettoyage doit s'effectuer exclusivement avec des produits de commerce doux et non agressifs.

II Déroulement du montage

1 Avant le montage, lire avec soin la notice !

2 Transport et stockage dans l'emballage de protection uniquement !

3 Vérifier l'exhaustivité et les endommagements éventuels du contenu de l'emballage !

Pos.	Désignation	Quantité
A	Console murale ZAWANK02	2
B	Pied de console	2
C	Logement	2
D	Elément de blocage	2
E	Douille de guidage	2
F	Feuille de protection acoustique	4
G	Vis à six pans M8x50	2
H	Rondelle Ø 8.4	2
J	Goupille filetée M8x8	2
K	Instructions de montage	1
L	Intercalaires en langue étrangère	1

4 Utilisation de la console

Type	Dimensions [mm]	Console
HVN20 / HVV20	BH : 600 - 3600	2 x console murale
HVN22 / HVV22	BL : 350 - 1750	2 x console d'appui
	BT : 104 / 122	

Charge maximale 200 kg par console !

5 Préparer l'outillage nécessaire

Les chevilles et vis appropriées ne sont pas contenues dans la fourniture !

6 Retirer l'emballage

Retirer l'emballage avec précaution dans le bas et dans la zone des languettes.

7 Position de montage

Type de paroi chauffante	BT [mm]	a = distance par rapport au mur [mm]	b = distance par rapport au sol (plancher) [mm]	c = distance latérale [mm]
HVN20 / HVV20	104	35-50	100-300	100-250
HVN22 / HVV22	122	17-32	100-300	100-250

8 Prémontage du logement et du pied de console

Scier le pied de console à la longueur souhaitée. Monter la console d'appui conformément à l'illustration.

Attention :

Veiller à la position de l'élément de blocage (D) !

Coller la feuille insonorisante (F).

9 Monter les consoles d'appui et la paroi chauffante

Insérer les consoles d'appui entre les plaques chauffantes et serrer les vis à six pans M8 (G) avec la clé à vis SW13. Vérifier la rotation à 90° des éléments de blocage et la stabilité des consoles !

10 Positionner la paroi chauffante

Attention :

Respecter impérativement la distance par rapport au mur à !

Positionner la paroi chauffante à l'emplacement souhaité et marquer les positions des trous de perçage. Percer les trous suivant les marques.

11 Schéma de perçage / pied de console

12 Schéma de perçage de console murale

BL HW = longueur de construction de paroi de chauffage

BH HW = hauteur de construction de paroi de chauffage

UK L = bordure inférieure de languette

Marquer le repère en hauteur suivant l'illustration et percer le nombre de trous requis.

12 Fixer les consoles murales avec les chevilles et vis appropriées (ne sont pas continues dans la fourniture). NE PAS serrer à fond !

Attention :

Une protection de la paroi chauffante par la paroi murale est indispensable !

13 Fixer la paroi chauffante

Positionner la paroi chauffante devant le mur et l'accrocher dans les consoles murales prémontées. Fixer les consoles d'appui au sol avec les chevilles et vis appropriées (ne sont pas contenues dans la fourniture).

14 Bloquer la paroi chauffante

Déplacer les consoles murales jusqu'à ce que les languettes de la paroi chauffante soient correctement posées (les languettes doivent entrer complètement dans les rainures des consoles murales). Serrer les consoles murales.

15 Monter le revêtement latéral arrière (type 22 uniquement)

Rétablissement le revêtement de chantier avec la feuille plastique de protection et le ruban adhésif.

16 Enlever complètement la feuille de protection avant la mise en service.

17 Envoyer les matériaux d'emballage et les pièces usées au recyclage ou à un système d'évacuation de déchets approprié (respecter les prescriptions locales).

IT Istruzioni per il montaggio

I Indicazioni del costruttore

Informazioni generali

Osservate tutte le indicazioni, in particolare i dati tecnici e le restrizioni d'impiego!

Uso ammesso

Il supporto d'appoggio può essere utilizzato solo per il fissaggio di termo-pannelli da parete verticali doppi del marchio Kermi.

Utilizzare il supporto di appoggio solo in connessione con supporto per attacco alla parete!

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pertanto non ammesso.

Reclami

In caso di danni rivolgersi al proprio installatore/draulico specializzato di fiducia!

Attenzione!

Far eseguire montaggio e riparazioni solo da personale qualificato, cosicché non vengano meno i propri diritti, secondo la legge sulla responsabilità del costruttore per difetti della cosa.

Manutenzione e pulizia

Non è necessaria una particolare manutenzione del supporto.

La pulizia può essere eseguita solo con detergenti delicati e non abrasivi, che si trovano comunemente in commercio.

II Svolgimento del montaggio

1 Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima dell'installazione!

2 Trasporto e magazzinaggio solo nell'imballo protettivo!

3 Controllare che il contenuto della confezione sia completo, integro e non riporti danni.

Pos.	Denominazione	Quantità
A	Supporto da parete ZAWANK02	2
B	Piede supporto	2
C	Sede	2
D	Pezzo di bloccaggio	2
E	Bussola guida	2
F	Pellicola d'isolamento acustico	4
G	Vite a testa esagonale M8x50	2
H	Rosetta Ø 8,4	2
J	Vite filettata senza testa	2
K	Istruzioni di montaggio	1
L	Inserto lingue straniere	1

8 Prémontage du logement et du pied de console

Scier le pied de console à la longueur souhaitée. Monter la console d'appui conformément à l'illustration.

Attention :

Veiller à la position de l'élément de blocage (D) !

Coller la feuille insonorisante (F).

4 Utilezzi del supporto

Tipo	Dimensioni [mm]	Supporto
HVN20 / HVV20	BH: 600 - 3600	2 x supporti da parete
HVN22 / HVV22	BL 350 - 1750 BT: 104 / 122	2 x supporti d'appoggio

Portata max. 200 kg per cad. supporto!

5 Predisporre gli attrezzi necessari.

Viti e tasselli idonei non sono compresi nella fornitura!

6 Togliere l'imballo

Rimuovere con cautela l'imballo in basso ed a livello dei passanti.

7 Posizione di montaggio

Tipo di termo-pannello da parete	BT [mm]	a = Distanza dalla parete [mm]	b = Distanza dal pavimento (pavimento finito) [mm]	c = Distanza dai lati [mm]
HVN20 / HVV20	104	35-50	100-300	100-250
HVN22 / HVV22	122	17-32	100-300	100-250

8 Premontaggio sede e piede del supporto

Segare il piede del supporto alla lunghezza desiderata.

Montare il supporto di appoggio secondo la figura.

Attenzione!

Fare attenzione alla posizione del pezzo di bloccaggio (D)!

Incollare la pellicola d'isolamento acustico (F).

9 Montare i supporti di appoggio e termo-pannello da parete

Inserire i supporti di appoggio fra le piastre di riscaldamento e stringere bene le viti a testa esagonale M8 (G) con il cacciaviti SW 13.

Controllare la rotazione di 90° dei pezzi di bloccaggio e la tenuta dei supporti!

10 Posizionare il termo-pannello da parete

Attenzione!

Osservare assolutamente quanto prescritto per la distanza dalla parete!

Collocare il termo-pannello da parete alla posizione desiderata e segnare i punti dove effettuare i fori.

Effettuare i fori richiesti.

11 Perforazione / Piede supporto

12 Perforatura supporto da parete

BL HW = Lunghezza d'ingombro termo-pannello da parete

BH HW = Altezza d'ingombro termo-pannello da parete

UK L = Spigolo inferiore passante

Tracciare l'altezza come da figura ed effettuare il numero di fori richiesto.

12 Fissare i supporti da parete con viti e tasselli idonei (non compresi nella fornitura). NON stringere le viti!

Attenzione!

Il fissaggio del termo-pannello da parete tramite l'apposito supporto è assolutamente necessario!

13 Fissare il termo-pannello da parete

Posizionare il termo-pannello davanti alla parete ed agganciarlo nei supporti da parete montati in precedenza. Fissare i supporti di appoggio con viti e tasselli idonei (non compresi nella fornitura) al pavimento.

14 Bloccare il termo-pannello da parete

Spostare i supporti da parete sino che i passanti del termo-pannello non siano posizionati correttamente (i passanti devono inserirsi completamente nelle scanalature dei supporti da parete. Stringere bene i supporti da parete.

15 Innestare la copertura laterale posteriore (solo Tipo 22)

Applicare nuovamente la protezione, con pellicola protettiva e nastro adesivo, mentre si eseguono ulteriori lavori.

16 Prima della messa in servizio togliere completamente la pellicola protettiva.

17 Destinare i materiali d'imballo e le vecchie componenti al riciclaggio o ad uno smaltimento appropriato (osservare le prescrizioni regionali).

④ Instrucciones de montaje

I Instrucciones del fabricante

Generalidades

Observe todas las advertencias, en particular, aquellas relacionadas con los datos técnicos y la gama de aplicaciones.

Uso permitido

El elemento de sustentación sólo deberá utilizarse para fijar radiadores verticales de pared de dos hileras de la marca Kermi.

¡Utilizar el elemento de sustentación sólo en combinación con el soporte de pared!

Cualquier otro tipo de empleo será considerado como un empleo ajeno al previsto y, por consiguiente, está prohibido.

Reclamación

En caso de presentarse algún daño, póngase en contacto con su artesano especializado.

¡Atención!

Encargue los trabajos de montaje y de reparación únicamente a artesanos especializados a fin de no perder los derechos que le asisten según la ley de saneamiento por defectos ocultos.

Mantenimiento y limpieza

El elemento de sustentación no requiere ningún mantenimiento especial.

La limpieza deberá realizarse empleando únicamente detergentes suaves usuales en el comercio.

II Desarrollo del montaje

1 Antes de realizar la instalación, lea detenidamente las instrucciones de montaje

2 Efectúe el transporte y el almacenamiento únicamente con el embalaje protector.

3 ¡Cerciórese de que el contenido del paquete esté completo y de que no presente daños!

Pos.	Denominación	Cantidad
A	Soporte de pared ZAWANK02	2
B	Base del elemento de sustentación	2
C	Pieza de recepción	2
D	Pieza de sujeción	2
E	Manguito-guía	2
F	Laminilla de aislamiento acústico	4
G	Tornillo de cabeza hexagonal M8x50	2
H	Arandela Ø 8.4	2
J	Perno roscado M8x8	2
K	Instrucciones de montaje	1
L	Hoja con el texto en lengua extranjera	1

4 Empleo del elemento de sustentación

Tipo	Dimensiones [mm]	Elemento de sustentación
HVN20 / HVV20	BH: 600 - 3600	2 x soporte de pared
HVN22 / HVV22	BL: 350 - 1750 BT: 104 / 122	2 x elementos de sustentación

Carga máxima por cada elemento de sustentación: 200 kg

5 Prepare las herramientas que hagan falta

¡El alcance de suministro no incluye las espigas ni los tornillos adecuados!

6 Quitar el embalaje

Quite con cuidado el embalaje de la parte inferior y del área de las orejas de fijación.

7 Posición de montaje

Radiador de pared tipo	BT [mm]	a = distancia a la pared [mm]	b = distancia del suelo (suelo con revestimiento) [mm]	c = distancia lateral [mm]
HVN20 / HVV20	104	35-50	100-300	100-250
HVN22 / HVV22	122	17-32	100-300	100-250

8 Montaje de la pieza de recepción y de la base del elemento de sustentación

Asestar la base del elemento de sustentación a la longitud deseada. Montar el elemento de sustentación de acuerdo con la ilustración.

Atención:

Prestar atención a la posición de la pieza de sujeción (D)

Pegar la laminilla de aislamiento acústico (F).

9 Montar los elementos de sustentación y el radiador de pared

Introducir los elementos de sustentación entre las placas del radiador y apretar los tornillos de cabeza hexagonal M8 (G) con la llave de tornillos, ancho de llave 13.

Girar las piezas de sujeción en un ángulo de 90° y revisar la firmeza de los elementos de sustentación.

10 Posicionar el radiador de pared

Atención:

¡Es imprescindible observar la distancia a la pared!

Posicionar el radiador de pared en el lugar deseado y marcar la posición de las perforaciones.

Realizar la perforación de manera correspondiente.

11 Características del taladro / Base del elemento de sustentación

12 Características del taladro / Soporte de pared

BL HW = Longitud del radiador de pared

BH HW = Altura del radiador de pared

UK L = Canto inferior de la oreja

Marcar los puntos en la pared de acuerdo con la ilustración y taladrar la cantidad de agujeros correspondiente.

12 Fijar los soportes de pared empleando espigas y tornillos adecuados (no forman parte del alcance de suministro). ¡NO apretarlos!

Atención:

¡Es imprescindible sujetar el radiador de pared por medio de los soportes de pared!

13 Fijar el radiador de pared

Colocar el radiador de pared enfrente de la pared y engancharlo en los soportes de pared montados anteriormente. Fijar los elementos de sustentación en el suelo empleando espigas y tornillos adecuados (no forman parte del alcance de suministro).

14 Fijar bien el radiador de pared

Desplazar los soportes de pared hasta que las orejas del radiador de pared estén en la posición correcta (las orejas deben estar completamente sumergidas en las ranuras de los soportes de pared). Apretar los soportes de pared.

15 Colocar la cubierta posterior lateral (sólo tipo 22)

Vuelva a cubrir completamente el radiador empleando la laminilla protectora y una cinta adhesiva.

16 Antes de la primera puesta en servicio hay que quitar la laminilla protectora.

17 El material de embalaje y las piezas desgastadas deberán ser eliminados a través del sistema de reciclaje o de la forma prescrita (obsérvense las prescripciones locales).

RUS Руководство по монтажу

I Указания изготовителя

Общие сведения

Соблюдайте все указания, в частности, технические данные и граничи применения!

Допустимое использование

Поддерживающий кронштейн разрешается использовать только для крепления двухслойных вертикальных обогревательных панелей марки Kermi.

Применять поддерживающий кронштейн только в сочетании со стенным кронштейном!

Любое иное использование является использованием не по назначению и поэтому недопустимо!

Рекламация

В случае повреждения обратитесь к лицензионному мастеру!

Внимание!

Чтобы не утратили силу ваши права, предусмотренные законом об ответственности изготовителя за дефекты изделия, поручайте монтаж и ремонты только лицензионному мастеру!

Мойка и техническое обслуживание

Кронштейн не нуждается в особом техническом обслуживании.

Для чистки разрешается использовать только мягкие, неабразивные бытовые чистящие средства.

II Последовательность монтажа

1 Перед монтажом внимательно прочесть руководство по монтажу!

2 Транспортировка и хранение только в защитной упаковке!

3 Проверить содержимое упаковки на комплектность и отсутствие повреждений!

Поз.	Обозначение	Кол.
A	Стенний кронштейн ZAWANK02	2
B	Ножка кронштейна	2
C	Опора	2
D	Зажим	2
E	Направляющая гильза	2
F	Звукоизолирующая пленка	4
G	Винт с шестигр. гол. M8x50	2
H	Шайба Ø 8.4	2
J	Установочный винт M8x8	2
K	Руководство по монтажу	1
L	Вкладыш с переводом на различные языки	1

4 Применение кронштейна

Тип	Размеры [мм]	Кронштейн
HVN20/HVV20	BH: 600 - 3600	2 стенных кронштейна
HVN22/HVV22	BL: 350 - 1750 BT: 104/122	2 поддерживающих кронштейна

Максимальная нагрузка на каждый кронштейн 200 кг!

5 Подготовить необходимый инструмент

Подходящие дюбели и винты не входят в объем поставки!

6 Удалить упаковку

Осторожно удалить упаковку снизу и в области серег.

7 Монтажное положение

Тип обогр. панели	BT [мм]	а = расст. от стены [мм]	в = расст. от пола (готового) [мм]	с = боковое расст. [мм]
HVN20 / HVV20	104	35-50	100-300	100-250
HVN22 / HVV22	122	17-32	100-300	100-250

8 Предварительный монтаж опоры и ножки кронштейна

Отпилить ножку кронштейна на требуемую длину. Смонтировать поддерживающий кронштейн, как это показано на рисунке.

Внимание:

Обращать внимание на положение зажима (D)!

Наклеить звукоизолирующую пленку (F).

- 9 Смонтиrovat поддерживающие кронштейны и обогревательную панель**
Ввести поддерживающие кронштейны между пластинами панели и затянуть винты с шестигранной головкой M8 (G) гаечным ключом на 13.
Убедиться в том, что захимные элементы поворачиваются на 90° и кронштейны зацепляются надежно!
- 10 Разместить обогревательную панель**
Внимание:
Обязательно соблюдать расстояние от стены "a"!
Разместить обогревательную панель в требуемом месте и пометить места расположения отверстий.
Просверлить соответствующие отверстия.
- 11 Схема расположения отверстий / ножек кронштейнов**
- 12 Схема расположения отверстий для стенных кронштейнов**
BL HW = монтажная длина обогревательной панели
BH HW = монтажная высота обогревательной панели
UK L = нижняя кромка серги
Разметить высоту, как это показано на рисунке, и просверлить соответствующую количеству отверстий.
- 12 Закрепить стенные кронштейны подходящими дюбелями и винтами (не входят в объем поставки). NE затягивать винты!**
- Внимание:**
Обогревательную панель обязательно необходимо зафиксировать стенным кронштейнами!
- 13 Закрепите обогревательную панель**
Поместить обогревательную панель перед стеной и навесить ее на предварительно собранные стенные кронштейны. Закрепите поддерживающие кронштейны на полу подходящими дюбелями и винтами (не входят в объем поставки). Затянуть стенные кронштейны.
- 14 Зафиксируйте обогревательную панель**
Придать стенным кронштейнам такое положение, чтобы серги обогревательной панели прилегали правильно (серги должны полностью погружаться в пазы стенных кронштейнов). Затянуть стенные кронштейны.
- 15 Насадить заднюю боковую крышку (только у типа 22)**
Восстановить защиту на время строительных работ (с помощью защитной пленки и клейкой ленты).
- 16 Перед вводом в эксплуатацию полностью удалить защитную пленку.**
- 17 Упаковочные материалы и отслужившие свой срок детали направить на вторичную переработку или утилизовать надлежащим образом (соблюдать региональные предписания).**

Montážní návod

I Pokyny výrobce

Všeobecné

Dbejte všech pokynů, zejména ale berte na vědomí technická data a měru použití!

Dovolené použití

Podpěrná konzola se smí použít pouze pro upevnění dvouvrstvých vertikálních topných stěn Kermi.

Podpěrnou konzolu použít pouze ve spojení se stěnovou konzolou!

Každé jiné použití neodpovídá určení a není proto dovolené!

Reklamacie

V případě poškození se obrátte na Vašeho odborného řemeslníka!

Pozor!

Montáž a opravy nechte provádět pouze odborným řemeslníkem, aby jste neztratili práva podle zákona o ručení za věcné škody!

Údržba a čištění

Obvyklá údržba obložení patek není zapotřebí.

Čištění se může provádět bez výjimky pouze jemnými, neodrými, v obchodech běžně prodejnými čisticími prostředky.

II Průběh montáže

- Před montáží si pozorně přečtěte montážní návod!
- Dopravujte a skladujte výrobek pouze v ochranném obalu!

- Kontrolovat obsah balení zda je kompletní a nepoškozené!

Poz	Popis	Množství
A	Nástenná konzola ZAWANK02	2
B	Patka konzoly	2
C	Přípoj	2
D	Svorka	2
E	Vodicí objímka	2
F	Fólie pro zvukovou izolaci	4
G	Sestihraný šroub M8x50	2
H	Podložka Ø 8.4	2
J	Kolik se závitem M8x8	2
K	Montážní návod	1
L	Příloha	1

4 Použití konzoly

Typ	Rozměry [mm]	Konzola
HVN20 / HVV20	BH: 600 - 3600 BL: 350 - 1750 BT: 104 / 122	2 x Nástenná konzola 2 x Podpěrná konzola
HVN22 / HVV22		

Zatížení maximálně 200 kg pro konzolu!

- Připravit si potřebné náradí
Vhodné hmoždinky a šrouby nejsou v objemu dodávky obsažené!
- Odstranit balení
Odstranit opatrně balení dole a v prostoru lamel.
- Pozice zabudování

Topná stěna-Typ	BT [mm]	a = Odstup od stěny [mm]	b = Odstup od podlaží (Hotové podlaží) [mm]	c = Postranní odstup [mm]
HVN20 / HVV20	104	35-50	100-300	100-250
HVN22 / HVV22	122	17-32	100-300	100-250

- Předmontáž příjem a patka konzoly
Upevnit patku konzoly na požadovanou délku. Montovat podpěrnou konzolu přiměřeně zobrazení.

Pozor:

Dávat pozor na polohu svorky (D)!

Nalepit fólii pro zvukovou izolaci (F).

- Montovat podpěrné konzoly a topnou stěnu

Vložit podpěrné konzoly mezi topnou desky a šroubovákem SW13 pevně utáhnout šestihrané šrouby M8 (G).

Kontrolovat 90°-otočení svorek a držení konzol!

- Uvést topnou stěnu do pozice

Pozor:

Brát bezpodmínečně na vědomi odstup od stěny!

Dát topnou stěnu na požadovaném místě do správné pozice a označit pozice vývrtů.

Vyvrtat odpovídající vývrtů.

- Zobrazení vývrtů / Patka konzoly

- Obraz vývrtu Nástenná konzola

BL HW = Stavební dílce Topná stěna

BH HW = Stavební výška Topná stěna

UK L = Spodní hrana Lamela

Narýsovat výšku přiměřeně zobrazení a poté vyvrtat odpovídající počet vývrtů.

- Připevnit nástěnné konzoly vhodnými hmoždinkami a šrouby (nejsou předmětem dodávky) NE pevně utáhnout!!

Pozor:

Zajištění topně stěny pomocí nástěnných konzol je bezpodmínečně zapotřebí!

- Připevnit topnou stěnu

Topnou stěnu postavit do pozice před stěnou a poté zavést do předmontovaných nástěnných konzol. Podpěrné konzoly se se na podlahu připevní vhodnými hmoždinkami a šrouby (nejsou obsažené v objemu dodávky).

- Zajištění topně stěny

Nástěnné konzoly se musí tak dlouho posunovat, až budou lamely topně stěny správně položeny (lamely topně stěny musí být kompletně vloženy do drážek nástěnných konzol). Nakonec nástěnné konzoly pevně utáhnout.

- Nasadit postranní zadní zakrytí (pouze Typ 22)

Obnovit stavební ochranu pomocí ochranné fólie a lepicími páskami.

- Před uvedením do provozu ochrannou fólii odstranit.

- Balení spolu s vyslužilými díly odevzdaje k recyklaci nebo k odborné likvidaci (respektujte regionální předpisy).

PL Instrukcia montážu

I Wskazówki producenta

Informacje ogólne

Należy przestrzegać wszystkich wskazówek, a zwłaszcza danych technicznych i granic zastosowania!

Dopuszczalne użytkowanie

Konsola wspornikowa może być używana wyłącznie do mocowania dwuwarstwowych grzejników płytowych marki Kermi.

Konsole wspornikowe należy stosować tylko w połączeniu z konsolą ścienią!

Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem i dlatego niedopuszczalne!

Reklamacje

W razie uszkodzenia prosimy zwrócić się do specjalistycznego zakładu rzemieślniczego!

Uwaga!

Montaż i naprawy należy zlecać wyłącznie specjalistie, aby nie wygasły Państwa prawa do roszczeń z tytułu ustawy o odpowiedzialności za wady rzeczowe!

Konserwacja i czyszczenie

Specjalna konserwacja konsoli jest zbędna.

Czyścić można wyłącznie za pomocą delikatnych, nie szorujących środków do czyszczenia, dostępnych w handlu.

II Przebieg montażu

- Uważnie przeczytać instrukcję montażu przed zabudową!
- Transport i składowanie tylko w opakowaniu ochronnym!
- Sprawdzić, czy zawartość opakowania jest kompletna i nieuszkodzona!

Poz.	Nazwa	Liczba
A	Konsolaścienna ZAWANK02	2
B	Łapa konsoli	2
C	Uchwyt	2
D	Kształtka zaciskowa	2
E	Tulejka prowadząca	2
F	Folia dźwiękoizolacyjna	4
G	Šroub z ibem sześciokątnym M8x50	2
H	Podkładka Ø 8.4	2
J	Wkręt bez iba M8x8	2
K	Instrukcja montażu	1
L	Wkładka obcojęzyczna	1

- Zastosowanie konsoli

Typ	Wymiary [mm]	Konsola
HVN20 / HVV20	BH: 600 - 3600 BL: 350 - 1750 BT: 104 / 122	2 x konsolaścienna 2 x konsola wspornikowa
HVN22 / HVV22		

Obciążenie maksymalnie 200 kg na każdą konsolę!

- Przygotować potrzebne narzędzia
Odpowiednie kolki i śruby nie są objęte zakresem dostawy!
- Usunąć opakowanie
Ostrożnie usunąć opakowanie u dołu w obszarze łączników.

- Położenie zabudowy

Typ grzejnika płytowego	BT [mm]	a = odstup od ściany [mm]	b = odstęp od podłogi (podłożę gotowe) [mm]	c = odstęp boczny [mm]
HVN20 / HVV20	104	35-50	100-300	100-250
HVN22 / HVV22	122	17-32	100-300	100-250

- Montaż wstępny uchwytu i łapy konsoli

Przymieścić łapę konsoli na wymaganą długość. Zamontować konsolę wspornikową zgodnie z rysunkiem.

Uwaga:

Zwrócić uwagę na położenie kształtki zaciskowej (D).

Przymieścić folię dźwiękoizolacyjną (F).

- Montaż konsoli wspornikowych i grzejnika płytowego

Wprowadzić konsole wspornikowe pomiędzy płytę grzejnika i kluczem maszynowym o rozmiarze 13 dokręcić śruby z ibem sześciokątnym M8 (G).

Sprawdzić obrócenie kształtek zaciskowych o 90° i zamocowanie konsoli!

- Ustawianie grzejnika płytowego

Ustawić grzejnik płytowy przed ścianą i zaczepić we wstępnie zamontowanych konsolachściennych. Zamocować konsole wspornikowe do podłożu odpowiednimi kolkami i śrubami (nie objętymi zakresem dostawy).

- Zamocować konsoleścienne odpowiednimi kolkami i śrubami (nie objętymi zakresem dostawy). NIE dociągać!

Uwaga:

Bezwzględnie konieczne jest zabezpieczenie grzejnika płytowego przez konsolęścienną!

- Zamocować grzejnik płytowy

Ustawić grzejnik płytowy przed ścianą i zaczepić we wstępnie zamontowanych konsolachściennych. Zamocować konsole wspornikowe do podłożu odpowiednimi kolkami i śrubami (nie objętymi zakresem dostawy).

- Zabezpieczenie grzejnika płytowego

Przesuwać konsoleścienną, a łączniki grzejnika płytowego będą dobrze przylegać (łączniki muszą w całości wchodzić w rowki konsoliściennych). Dokręcić konsoleścienną.

- Założyć tylną boczną osłonę (tylko typ 22)

Ponownie osłonić grzejnik folią ochronną i taśmą samoprzylepną przed uszkodzeniem podczas budowy.

- Przed uruchomieniem zdjąć całą folię ochronną.

- Oddać materiały opakowania i zużyte części do recyklingu lub zadać o ich prawidłowe usunięcie (przestrzegać przepisów regionalnych).

GR Οδηγίες συναρμολόγησης

I Οδηγίες από τον κατασκευαστή

Γενικά

Αάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις και ιδιαιτέρως τα τεχνικά δεδομένα και τα όρια εφαρμογής!

Επιτρεπτή χρήση

Η κονσόλα στήριξης επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για τη στήρεση των καθετών, διπλών θερμαινόμενων τοίχων της μάρκας Kermi.

Χρησιμοποιήστε την κονσόλα στήριξης μόνο σε συνδυασμό με την κονσόλα τοίχου!

Κάθε άλλη χρήση δεν ταυτίζεται με τους κανονισμούς και συνεπώς απαγορεύεται!

Παράτονα

Σε περίπτωση βλάβης απευθυνθείτε στον ειδικό τεχνικό σας!

Προσοχή!

Αναθέτεται τη συναρμολόγηση και τις επιδιορθώσεις αποκλειστικά σε ειδοκούς έστοι, ώστε να μην πάνωσουν να ισχύουν τα δικαιώματα σας σύμφωνα με το νόμο περι ευθύνης ελλείψεως ειδίκευσης!

Συντήρηση και καθαρισμός

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση για την κονσόλα.

Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ήπια, κοινά καθαριστικά καθημερινής χρήσης που δεν δημιουργούν αφρούς.

II Διαδικασία συναρμολόγησης

1 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη συναρμολόγηση τις οδηγίες συναρμολόγησης!

2 Μεταφορά και αποθήκευση μόνο μέσα στην προστατευτική συσκευασία!

3 Ελέγχετε την ακεραιότητα και τυχόν ζημιές του περιεχομένου συσκευασίας!

Περιγραφή θέσης Ποσότητα

A	Κονσόλα τοίχου ZAWANK02	2
B	Πόδι κονσόλας	2
C	Υποδοχή	2
D	Τεμάχιο σύσφιξης	2
E	Οδηγός	2
F	Μεμβράνη προστασίας από θορύβους	4
G	Εξάγωνη βίδα M8x50	2
H	Δίσκος Ψ 8.4	2
J	Σφήνα πειρώματος M8x8	2
K	Οδηγίες συναρμολόγησης	1
L	Ξενόγλωσσο παράρτημα	1

4 Χρήση κονσόλας

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [mm]	ΚΟΝΣΟΛΑ
HVN20 / HVV20	BH: 600 - 3600 BL: 350-1750 BT: 104 / 122	2 x ΚΟΝΣΟΛΑ ΤΟΙΧΟΥ 2 x ΚΟΝΣΟΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
HVN22 / HVV22		

Μέγιστη καταπόνηση 200 kg ανά κονσόλα!

5 Ετοιμάστε τα απαιτούμενα εργαλεία

Τα κατάλληλα ούπτα και βίδες δεν περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα παράδοσης!

6 Απομακρύνετε τη συσκευασία

Απομακρύνετε προσεκτικά τη συσκευασία στο κάτω μέρος στον τομέα των αμφιδέστων.

7 Θέση εγκατάστασης

ΤΥΠΟΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΟΥ	ΒΤ [mm]	α = ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟ [mm]	β = αποσταση από πατωμα (προετοιμα σμένο πατωμα) [mm]	γ = αποσταση από πο πλευρεσ [mm]
HVN20 / HVV20	104	35-50	100-300	100-250
HVN22 / HVV22	122	17-32	100-300	100-250

8 Προηγούμενη συναρμολόγηση υποδοχής και ποδιού κονσόλας

Πριονίστε το πόδι κονσόλας στο επιθυμητό μήκος. Συναρμολόγηστε την κονσόλα στήριξης σύμφωνα με την εικόνα.

Προσοχή:

Προσέξτε για τη θέση του τεμαχίου σύσφιξης (D). Κολλήστε τη μεμβράνη προστασίας από θορύβους (F).

9 Συναρμολόγηστε τις κονσόλες στήριξης και το θερμαινόμενο τοίχο

Περάστε τις κονσόλες στήριξης ανάμεσα από τις θερμαινόμενες πλάκες και σφίξτε καλύ στις εξάγωνες βίδες M8 (G) με το κατσαβίδι SW13.

Ελέγχετε την περιστροφή 90° του τεμαχίου σύσφιξης και τη συγκράτηση της κονσόλας!

10 Τοποθέτηση θερμαινόμενου τοίχου

Προσοχή:

Τηρήστε οπωσδήποτε την απόσταση από τοίχο α!

Τοποθετήστε το θερμαινόμενο τοίχο στην επιθυμητή θέση και σημαδέψτε τις θέσεις στην διάτρηση.

Δημιουργήστε τις κατάλληλες τις οπές.

11 Εικόνα διάτρησης / πόδι κονσόλας

12 Εικόνα διάτρησης κονσόλας τοίχου

BL HW = Μήκος τοποθέτησης θερμαινόμενου τοίχου
BH HW = Υψος τοποθέτησης θερμαινόμενου τοίχου
UK L = Αμφιδέστη κάτω ακμής

Σημειώστε τη σχίσμη ύψους σύμφωνα με την εικόνα και δημιουργήστε τον ανάλογο αριθμό οπέων.

13 Στερεώστε τις κονσόλες τοίχου με κατάλληλα ούπτα και βίδες (δεν περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα παράδοσης). MHN σφίγγετε!

Προσοχή:

Η ασφάλεια του θερμαινόμενου τοίχου από την κονσόλα τοίχου είναι απολύτως απαραίτητη!

13 Στερεώστε το θερμαινόμενο τοίχο

Τοποθετήστε το θερμαινόμενο τοίχο μπροστά από τον τοίχο και αναρτήστε τον στην κονσόλα τοίχου που έχει ήδη συναρμολογηθεί. Στερεώστε στο πάτωμα τις κονσόλες στήριξης με κατάλληλα ούπτα και βίδες (δεν περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα παράδοσης).

14 Ασφαλίστε το θερμαινόμενο τοίχο

Ωθήστε τις κονσόλες τοίχου μέχρι το σημείο που οι αμφιδέστες του θερμαινόμενου τοίχου τοποθετήθουν σωστά (οι αμφιδέστες θα πρέπει να εισέρχονται ολοκληρωτικά μέσα στα παξιμάδια). Σφίξτε την κονσόλα τοίχου.

15 Τοποθετήστε το πίσω πλευρικό κάλυμμα (μόνο τύπος 22)

Σκεπάστε πλήρως το χώρο εγκατάστασης με την προστατευτική μεμβράνη και την κολλητική τανία.

16 Απομακρύνετε ολοκληρωτικά την προστατευτική μεμβράνη πριν από τη θέση σε λειτουργία.

17 Υλικά συσκευασίας και παλιά μέρη, δώστε τα για ανακύλωση ή για οικολογική απόσυρση (τηρείτε τις τοπικές προδιαγραφές).

4 托架的使用

型号	尺寸 [mm]	托架
HVN20 / HVV20	BH: 600 - 3600 BL: 350-1750 BT: 104 / 122	2 x 壁式托架 2 x 支撑托架
HVN22 / HVV22		

每个托架的最大负载为 **200 kg**!

5 准备好所需的工具

合适的合销钉和螺钉不属供货内容!

6 打开包装

小心地去除下部和接片范围内的包装。

7 安装位置

暖气板型号	BT [mm]	a = 墙距 [mm]	b = 离地距离 (成型地面) [mm]	c = 侧距 [mm]
HVN20 / HVV20	104	35-50	100-300	100-250
HVN22 / HVV22	122	17-32	100-300	100-250

8 承载件和托架支脚的预安装

按照所需长度切锯托架支脚。按照图示安装支撑托架。

注意！

注意夹紧件 (D) 的位置！

贴上隔声膜 (F)。

9 安装支撑托架和暖气板

将支撑托架送入加热板之间，并用扳手SW13固定紧六角螺丝M8 (G)。

夹紧件90°旋转并检查托架的稳固程度！

10 暖气板的定位

注意！

一定要遵守墙距！

将暖气板定位于所需的位置，并标记出钻孔位置。

相应地进行钻孔。

11 钻孔图 / 托架支脚

12 壁式托架钻孔图

BL HW = 暖气板结构长度

BH HW = 暖气板结构高度

UK L = 底边接片

按照图示标记高度，并钻出相应数目的钻孔。

12 采用合适的合销钉和螺钉（不属供货范围）固定壁式托架。不要固紧！

注意！

必须要通过壁式托架对暖气板进行保险！

13 固定暖气板

将暖气板定位于墙壁前，并将其挂入预安装好的壁式托架上。采用合适的合销钉和螺钉（不属供货范围），将支撑托架固定于地面。

14 对暖气板进行保险

推移壁式托架，直至暖气板的接片到达正确位置为止（接片必须全部进入壁式托架的槽中）。固紧壁式托架。

15 放上侧面后面的护板（仅为型号22）

采用保护薄膜和胶带恢复对建筑地点的防护措施。

16 只是在调试前，才将保护薄膜完全拆除。

17 包装材料和废旧部件的回收处理要按照当地的有关规定进行。